

Überprüfungsblatt für landwirtschaftliche Betriebe

Baulicher Brandschutz		i.O.	n.i.O.
Keine offenen Durchbrüche in brandabschnittsbildenden Wänden			
Türen und Tore in brandabschnittsbildenden Wänden sind nicht verkeilt und schließen selbst			
Unter Dach geführte Wände sind sauber bis zur Dachhaut ausgeführt			
Räume mit erhöhter Brandgefahr (Abtrennung, Durchführungen, Öffnungen)	Garage		
	Heizungsanlage		
	Brennstofflagerraum		
	Tankstelle		
	Batterieraum (PV-Anlage)		
Rauchfang Äußere Schäden, Putztürchen, Abstände zu brennbaren Materialien			

Technischer Brandschutz		i.O.	n.i.O.
Sicherheitseinrichtungen von Heizungsanlagen gemäß TRVB 118			
Rauchwarnmelder gemäß OIB vorhanden bzw. wird empfohlen			
Keine offensichtlichen Beschädigungen der Blitzschutzanlage			
Feuerstätten	Abstände zu brennbaren Materialien eingehalten		
	Nichtbrennbare Unterlage vorhanden		
Elektrotechnische Installationen	Leuchtkörper <ul style="list-style-type: none"> Keine offenen Leuchtkörper über leicht brennbaren Lagerungen Leuchtkörper mit Hitzeentwicklung auf nichtbrennbarer feuerhemmender Unterlage montiert 		
	Kabel und Klemmstellen <ul style="list-style-type: none"> Keine offenen Isolierungen und Klemmstellen Zugentlastet verlegt Fachgerechte Leitungsverlegung 		

Technischer Brandschutz		i.O.	n.i.O.
Elektro- Installationen	Sicherungs- und Verteilerkästen <ul style="list-style-type: none"> • Berührungsschutz und Beschriftung vorhanden • Staubdichte Ausführung • FI-Schutzschalter (vierteljährlich testen) • Überspannungsableiter 		
	Photovoltaikanlage <ul style="list-style-type: none"> • Generatoranschlusskästen auf nichtbrennbarer Unterlage • Verlegung von DC-Leitungen (z.B. mechanisch geschützt) • DC-Freischalteneinrichtung 		

Organisatorischer Brandschutz		i.O.	n.i.O.
Keine betriebsbereiten KFZ im dafür nicht bewilligten Wirtschaftstrakt od. alternativ ein Batterie Hauptschalter vorhanden.			
Keine Lagerungen von Flüssiggas in Garagen und Räumen unter Erdniveau			
Ausreichend Abstand von leicht brennbaren Lagerungen zu elektrischen Geräten und Rauchfängen			
Ausreichende Mittel zur Ersten Löschhilfe vorhanden			
Ausreichende Beleuchtung um das Objekt, zum Schutz vor Brandstiftung			
Alle Gebäudeteile und Zugänge sind versperrt bzw. versperrbar			
Keine umfangreichen leicht brennbaren Lagerungen außen am Gebäude			

Dokumente		i.O.	n.i.O.
Abnahmebefund und Protokolle für Feuerstätten vorhanden			
Mängelfreies und gültiges Blitzschutz Überprüfungsprotokoll vorhanden			

Hagel/Oberflächenwasser		i.O.	n.i.O.
Hagelwiderstand relevanter Bauteile der Gebäudehülle ≥ HW4 (Funktionalität); von PV-Anlagen ≥ HW3			
Gefährdung durch Oberflächenabfluss gemäß Oberflächenabflusskarte			